

	Standaard $R_w$ (dB)	Comfort $R_w$ (dB)	Superieur $R_w$ (dB)
<b>Onderwijs</b>			
normale klaslokalen	46 - 50	51-55	56 - 60
klaslokalen met AV middelen	56 - 60	61- 65	66 - 70
muzieklokalen	61 - 65	66 - 70	> 71
tussen gymlokalen en andere ruimtes	61 - 65	66 - 70	> 71
tussen ruimtes en gangen met deur	41 - 45	46 - 50	51 - 55
<b>Gezondheidszorg</b>			
1 - 2 bedkamers	46 - 50	51 - 55	56 - 60
4 bedkamers	41 - 45	46 - 50	51 - 55
kamerscheidende wand in badkamers	36 - 40	41 - 45	46 - 50
onderzoek- behandelkamers	51 - 55	56 - 60	61 - 65
spreekkamers	46 - 50	51 - 55	56 - 60
tussen ruimtes en gangen met deur	41 - 45	46 - 50	51 - 55
<b>Kantoren</b>			
standaard kantoorruimtes	46 - 50	51 - 55	56 - 60
kantoorruimtes met hoge privacy	56 - 60	61 - 65	66 - 70
vergaderruimtes	46 - 50	51 - 55	56 - 60
tussen kantoor en gangen met deur	41 - 45	46 - 50	51 - 55
<b>Hotels</b>			
hotelkamers	56 - 60	61 - 65	66 - 70
kamerscheidende wanden	36 - 40	41 - 45	46 - 50
vergaderruimtes	46 - 50	51 - 55	56 - 60
<b>Woningbouw / zorgwoningen</b>			
woningscheidende wanden	61 - 65	66 - 70	> 71
gemeenschappelijke ruimtes*	56 - 60	61 - 65	66 - 70
kamerscheidende wanden zonder deur	41 - 45	46 - 50	51 - 55
kamerscheidende wanden met deur	31 - 35	36 - 40	41 - 45
<b>Overige</b>			
zalen in theaters / bioscopen	66 - 70	71 - 75	76 - 80
unit -scheiding bedrijfsverzamelgebouw	41 - 45	46 - 50	51 - 55
winkelruimten	51 - 55	56 - 60	61 - 65

\* deze geluidsisolatiewaarden zijn gekoppeld aan Bouwbesluit-eisen.